


**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W BIELSKU-BIAŁEJ**

*ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała*  
*tel.: 33 816-00-12, fax: 33 812-57-63*  
*email: ppis@psse.bielsko.pl www.psse.bielsko.pl.*

ONS-HKiŚ/4560/2/2018  
L.dz. 349/2018

Bielsko-Biała 17.01.2018r.



  
**Wójt Gminy  
Wilkowice**

### **Okresowa ocena jakości wody za II półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261) i § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za II półrocze 2017 r. na terenie gminy Wilkowice.

Woda na teren gminy dostarczana jest przez Spółki Wodociągowe z siedzibą w Mesznej, Wilkowicach i Bystrej, przedsiębiorstwo Aqua S.A. w Bielsku-Białej, oraz podmioty wykorzystujące wodę, pochodzącą z indywidualnych ujęć jako część działalności handlowej.

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej bieżącego nadzoru nad jakością wody produkowanej przez pozostałych przedsiębiorców pobrano ogółem:

- 10 próbek wody w ramach monitoringu kontrolnego,
- 1 próbka wody w ramach monitoringu przeglądowego.

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowe oraz podmioty prowadzące działalność handlową pobrano ogółem:

- 13 próbek wody w ramach monitoringu kontrolnego,
- 9 próbek wody w ramach monitoringu przeglądowego.

Zakres badanych parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym:

#### **Monitoring kontrolny**

1. Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne: mętność, barwa, zapach, odczyn, przewodność elektryczna właściwa, jon amonowy, glin oraz fosforany w miejscach ich dozowania.

2. Parametry mikrobiologiczne: Escherichia coli, bakterie grupy coli, Clostridium perfringens.

### **Monitoring przeglądowny**


1. Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne: mętność, barwa, zapach, odczyn, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, żelazo, mangan, twardość ogólna, przewodność elektryczna właściwa, fluorki, chlorki, siarczany, indeks nadmanganianowy, glin, ołów, kadm, miedź, chrom, nikiel, chloroform, czterochlorek węgla,  $\Sigma$  THM,  $\Sigma$  pestycydów, magnez, sód, antymon, arsen, bor, srebro, rtęć, benzen.
2. Parametry mikrobiologiczne: Clostridium perfringens, Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w  $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72 h.

Wszystkie próbki wody w zakresie badanych parametrów odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, po analizie wszystkich sprawozdań z badań wody, wykonanych zarówno przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak i przedsiębiorstwa wodociągowe oraz podmioty prowadzące działalność handlową w okresie II półrocza 2017 r.

**stwierdza:**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Wilkowice.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Bielsku-Białej  
  
dr n. med. Jarosław Rutkiewicz

**Otrzymują:**

1. Urząd Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 Wilkowice
2. ONS-HKiŚ - a/a

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W BIELSKU-BIAŁEJ**

**43-300 Bielsko-Biała, ul. Broniewskiego 21**

tel.: 33 816 00 12, fax: 33 812 57 63

e-mail: [ppis@psse.bielsko.pl](mailto:ppis@psse.bielsko.pl) [www.psse.bielsko.pl](http://www.psse.bielsko.pl)

ONS-HKiŚ/4563/KW/2018

L. dz. 540/2017

Bielsko-Biała 18.01.2018r.



**Wójt Gminy  
Wilkowice**

**Informacja o przydatności wody do spożycia na terenie gminy  
Wilkowice w miesiącu grudniu 2017r.**

Zgodnie z § 17 ustęp 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989), na podstawie sprawozdań z badań:

- SB/123482/12/2017,
- SB/127313/12/2017,
- SB/127314/12/2017,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o przydatności wody przeznaczonej do spożycia na terenie gminy Wilkowice w miesiącu grudniu 2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Bielsku-Białej  
  
dr n. med. Jarosław Rutkiewicz

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy w Wilkowiecach ul. Wyzwolenia 25 43-365 Wilkowice
2. ONS-HKiŚ - a/a

