

05-  
72000

01.0124.58.20

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W BIELSKU-BIAŁEJ**

**ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała**


**tel.: 33 816-00-12, fax: 33 812-57-63**

**email: ppis@psse.bielsko.pl www.psse.bielsko.pl**

ONS-HKiŚ.4360.1.2020

L. dz. 2220.2020

Bielsko-Biała, 12.03.2020r.



**Wójt Gminy Wilkowice**

**Obszarowa ocena jakości wody dla gminy Wilkowice**

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ) i § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po rozpatrzeniu ocen okresowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2019r.

**1. Wykaz producentów wody**

Gmina Wilkowice zaopatrywana jest w wodę produkowaną przez Stacje Uzdatniania Wody należące do Spółek Wodociągowych w Bystrej, Mesznej i Wilkowicach oraz przez Aqua S.A. w Bielsku-Białej.

**2. Produkcja wody i sposób uzdatniania**

- Stacja Uzdatniania Wody w Bystrej produkuje średnio 520 m<sup>3</sup>/d. Stosowana jest filtracja i dezynfekcja końcowa.
- Stacja Uzdatniania Wody w Mesznej produkuje średnio 140 m<sup>3</sup>/d. Prowadzone jest uzdatnianie oparte na filtracji i dezynfekcja końcowa.
- Stacja Uzdatniania Wody w Wilkowicach produkuje średnio 1 000 m<sup>3</sup>/d. Stosowana jest filtracja i dezynfekcja końcowa.
- Stacja Uzdatniania Wody w Kobiernicach Aqua S.A. w Bielsku-Białej na teren gminy Wilkowice dostarcza średnio 56 m<sup>3</sup>/d. Proces uzdatniania obejmuje filtrację, koagulację i dezynfekcję końcową.

Na terenie gminy Wilkowice znajdują się podmioty prowadzące działalność gospodarczą wykorzystujące wodę pochodzącą z własnych indywidualnych ujęć:

- Schronisko Górskie „Klimczok” – 1 m<sup>3</sup>/d,

- Schronisko Górskie „Na Magurce” – 1,5 m<sup>3</sup>/d.

W wyżej wymienionych indywidualnych ujęciach woda nie jest poddawana procesowi uzdatniania.

- Zajazd Regionalny Chata na Groniu – 1 m<sup>3</sup>/d. Stosowana jest lampa UV.

### 3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

- Stacja Uzdatniania Wody w Bystrej zaopatruje około 4000 osób,
- Stacja Uzdatniania Wody w Mesznej zaopatruje około 1500 osób,
- Stacja Uzdatniania Wody w Wilkowicach zaopatruje około 5600 osób,
- Stacja Uzdatniania Wody w Kobiernicach Aqua S.A. w Bielsku-Białej zaopatruje około 100 osób.

### 4. Jakość wody

Do oceny jakości wody wykorzystywano wyniki próbek pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane przez producentów wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Wyniki badań laboratoryjnych wykazały stan jakości odpowiadający wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

### 5. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody

Na terenie gminy Wilkowice w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych badanych parametrów.

### 6. Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody

W roku 2019 nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców gminy dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

### 7. Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

Z uwagi na dobrą jakość wody na terenie sołectwa Wilkowice nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, po analizie sprawozdań z badań wody wykonanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedsiębiorstwa wodociągowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą z ujęć objętych nadzorem w 2019 roku, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Wilkowice.**

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Wilkowicach; 43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25,
2. ONS-HKiŚ - a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Bielsku-Białej  
  
dr n. med. Jarosław Rutkiewicz